

AA 07947

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
“Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”
Атестат про акредитацію від 01.08.2025 р. № 201652;
Акредитація ДП “Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України”
Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел.: (044) 289 00 21, e-mail: info@imtuik.org.ua, web-сайт: http://www: imtuik.org.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова експертної комісії
ДП “ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН”



Анастасія КУНДІЄВА

ВИСНОВОК
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "01" 06 2026 року

№ 2026/04/1767

Об'єкт експертизи: Плівка ПВХ для натяжних стель “Kralton”

виготовлений у відповідності із --

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3920

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: будівельно-ремонтні роботи (для житлових та нежитлих приміщень); оптово-роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: Польща, “Kralton Sp. z o. o.”, Ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa, Poland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю “Кралтон”, 03062, Україна, м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 23, офіс 5, код за ЄДРПОУ 45336582

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, мг/м³: ГДК с.д. бензолу – 0,1; ОБРВ: дибутилфталату – 0,1; хлористого вінілу – 0,005; максимально разова ГДК циклогексанону – 0,04; рівень запаху не більше 2-х балів відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619.

Необхідними умовами використання/застосування, транспортування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами експертизи: Плівка ПВХ для натяжних стель "Kralton" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

(підпис)

Людмила ГОРОДЕЦЬКА
(ім'я та прізвище)